

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par **Atdzelžošanas sistēmas iegādi un esošas ūdens apgādes sistēmas modernizāciju** ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.2.apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros

1. Atbalsta pretendents:

2. Nodokļa maksātāja numurs:

3. Pasūtītāja adrese:

4. Pasūtītais priekšmets:

5. Piegādes vieta:

6. Piegādes laiks:

7. Piedāvājuma derīguma termiņš:

8. Tehniskā specifikācija:
- AS “Tērvetes AL”

LV48503018367

“Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730

Atdzelžošanas sistēma un esošas ūdens apgādes sistēmas modernizācija

“Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730

Līdz: 2024.gada 31. decembris

Līdz: 2024.gada 31. marts

Atdzelžošanas sistēma un esošas ūdens apgādes sistēmas modernizācija	Izpildāmie parametri
Nepārtrauktas darbības ūdens atdzelžošanas iekārta	Jauna iekārta ar ražību minimums 15 m³/h - 24 stundas diennaktī, dzelzs saturs pēc attīrīšanas ne vairāk ka 0,1 mg/l.
Mehāniskie filtri	Filtri līdz 50 mikronam ar automātisko nogulšņu izlādi gan pirms vecajiem atdzelžotajiem, gan pirms jaunajiem. Jānodrošina atdzelžotajā nepārtrauktā darbība.
Gaisa filtrācija	Ir jānodrošina procesus ar sterilo gaisu gan atdzelžotajā darbībai, gan reģenerācijai.
Dzelzs satura kontrole	Jāuzstāda dzelzs satura kontroli gan aiz jaunajām, gan aiz vecajām atdzelžošanas iekārtām. Ar precizitāti 0,01 mg/l un mērīšanas diapazons ne mazāk ka no 0 līdz 0,5 mg/l. Jāatslēdz ūdens padeve ja dzelzs saturs palielinās virs 0,1 mg/l.
Sistēmas automatizācija	1. Nodrošināt dziļurbumu sūkņu regulēšanu pēc plūsmas (sūkņiem ir jādarbojas pēc uzstādītas plūsmas). 2. Uzstādīt plūsmas mērītājus galvenajiem patērētājiem un veikt uzskaiti: Kvasa ražotne, Kvasa pildītava, Alus pildītava un Alus ražotne. 3. Redzēt kļūdas, ja process novirzās no normas. Jābūt kļūdu arhīvam ar atmiņu vismaz 6 mēneši. 4. Procesa grafiskais attēlojums. 5. Ir jāredz viss ūdens sagatavošanas process, tvertņu līmeņi un līdz galveno patērētāju skaitītājiem: Kvasa ražotne, Kvasa pildītava, Alus pildītava. Dzelzs saturs. 6. Ir jābūt attālinātai piekļuvei. 7. Sistēmai jānosūta kļūdas paziņojums īsziņas formā.

9. Jaunai atdzelžošanas sistēmai ir jāstrādā kopa ar esošo sistēmu.

10. Šefmontāža, apmācības, dokumentācija (ENG) darbības instrukcija (LV)- jābūt iekļautam piedāvājumā.

11. Cenā jāiekļauj preces piegādes izmaksas. Transporta nosacījumi - DAP: "Alus darītava", Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730

12. Precei ir jābūt atbilstoši ES standartiem un attiecīgi sertificētai. Atbilstības sertifikāts jāpiegādā reizē ar preci.

13. Garantijas laiks vismaz divi gadi pēc nodošanas ekspluatācijā.

14. Piegādātāj firmai jābūt iekārtu ražotājam vai tā oficiālajam pārstāvim ar eksistējošu servisa dienestu.

15. Piegādātājam jānodrošina serviss 24 stundas diennaktī.

16. Piegādātājam ir jābūt vismaz viena gada darbības pieredzei.

17. Piedāvājumam jābūt derīgam vismaz līdz 2024. gada 31. martam

18. Piedāvājuma sagatavošanas prasības:

- Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti),
- Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli
- Paredzamais līguma izpildes termiņš,
- Piedāvājuma derīguma termiņš,
- Piedāvājuma cena EUR bez PVN,
- Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija,
- Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu,
- Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023. gada 2. decembrim plkst. 16.00, "Alus darītava", Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730., Vai elektroniski parakstītu piedāvājumu, sūtot e-pastā, sergejs.kovsals@tervete.lv

2023.gada 2. novembris

A/S "TĒRVETES AL"
valdes priekšsēdētājs

Valters Paškausks