













LOGU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO LOGU SKAITS	PIEZĪMES
L01		2950 x 1450	Kopējo logu skaits: 42 Maināmo logu skaits: 8 Nemaināmo logu skaits: 34	Loga siltumcaurlaidības koeficients: Dzīvokļu logiem $U \leq 1.1 W/(m^2 \cdot K)$, PVC profils 3 stiklu pakete, paredzēt Thermix tipa distanceri
L02		1200 x 1450	Kopējo logu skaits: 42 Maināmo logu skaits: 8 Nemaināmo logu skaits: 34	Krāsa iekšpusē - Balta - RAL 9010 Ārpusē - atbilstoši krāsu pasei Paredzēt ROTO tipa funitūru
L03		2070 x 1450	Kopējo logu skaits: 15 Maināmo logu skaits: 1 Nemaināmo logu skaits: 14	Īdens necaurlaidības klase: 8A Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4
L04		2650 x 1000	Kopējo logu skaits: 3 Maināmo logu skaits: 3 Nemaināmo logu skaits: 0	Pirms logu pasūtīšanas izmērus precizēt dabā.
L05		2200 x 630/ 1450x1520	Kopējo logu skaits: 15 Maināmo logu skaits: 4 Nemaināmo logu skaits: 11	
L06		2200 x 630/ 1450x1520	Kopējo logu skaits: 15 Maināmo logu skaits: 9 Nemaināmo logu skaits: 6	
L07		2400x1500	Kopējo logu skaits: 10 Maināmo logu skaits: 8 Nemaināmo logu skaits: 2	
L08		2800x1500	Kopējo logu skaits: 20 Maināmo logu skaits: 20 Nemaināmo logu skaits: 0	




PIEZĪMES

- Logus (esošos un maināmos) aprīkot ar Gecco 3 ventilācijas iekārtu;
- Logu skicē norādītie izmēri mēriti no fasādes puses;
- Pirms logu pasūtīšanas veikt izmēru precizēšanu;
- Nodrošināt logu ailes siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu 20 - 50 mm;
- Visiem maināmiem logiem jāparedz furnitūra.
- Esošiem - sagalbājamiem durvju blokiem paredzēt uzstādīt durvju atduras.

DURVJU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO DURVJU SKAITS	PIEZĪMES	MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO DURVJU SKAITS	PIEZĪMES
D01		1000x2200	3	Metāla durvju bloks $U \leq 1.60 W/(m^2 \cdot K)$ Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Uzstādīt durvju atduru Paredzēt durvju kodu ar čipu Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - atbilstoši krāsu pasei	D04		900 x 1600	6	Ugunsdrošs metāla durvju bloks EI30 $U \leq 1.60 W/(m^2 \cdot K)$ Slēdzamas Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - vīnojošies ar Pasūtītāju
D02		1300x2200	3	Metāla durvju bloks $U \leq 1.60 W/(m^2 \cdot K)$ Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Uzstādīt durvju atduru Slēdzamas Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - atbilstoši krāsu pasei					
D03		1000x2200	3	PVC durvju bloks Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Uzstādīt durvju atduru Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda - vīnojošies ar Pasūtītāju					

VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA, M 1:50

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO SKAITS	PIEZĪMES
R01		1000 x 400	9	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R02		500 x 400	6	Metāla ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei, uzstādīt insektu sietu
R03		150 x 150	42	Plastmasas ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114 Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Objekta adrese: Gaismas iela 5, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 Lapas nosaukums: LOGU, DURVJU UN VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA						
BPDV	G.Ābelīte									
Izstrādāja	J.Jaunsleinis									
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:20; 1:10	11082022	11082022	-	AR-16	-	