




PIEZĪMES

1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
2. Visus elektroinstalāciju montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju



- PIENĒMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI**
- ALU RD-8 stieple
 - RD-10 cinkota apakšzīle, izolēta
 - Z — Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm
 - — Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs
 - — Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m
 - — Stieples turētājs fasādei
 - ⚡ — Aktīvais zibens uztvērējs
 - Zibensspērienu uzskaites ierīce
 - — Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

Adrese: Bērnu iela 37-5, Līdosta Mob. +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@iepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAIMSAINIEKS		Būvniecības ierosinājums SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127						
Būvprojekta nosaukums: Zibenssardzības sistēmas izbūve								
Objekta adrese: Gaismas iela 5, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127								
Lapas nosaukums: FASĀŽU PLĀNI								
BPVD	M.Nalivaiko	Mērogs:	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
Izstrādāja	M.Nalivaiko	1:100	-	-	-	ELT-3	-	-