




SIENU PLAISU PASTIPRINĀŠANAS MEZGLI
(2. kārtas papildus darbi)


MEZGLS 3
SIENAS PLAISAS PASTIPRINĀŠANA



MEZGLS 4
SIENAS PLAISAS PASTIPRINĀŠANA



SAVILCES KONSTRUKCIJA




SIENAS PLAISAS PASTIPRINĀŠANA AR ENKUROŠANAS METODI



Stiprinājuma skava Ø10 B500B
(ar pretkorozijas apstrādi). Sk. Lapā BK-4

DZĪVOKĻA NR.65 PLAISAS PASTIPRINĀŠANA
Sienas fragments



Materiālu apjomi:
Apjomus nosaka būvuzņēmējs, apsekojot objektu.

Piezīmes / darbu veikšanas secība

- Veikt injekcijas sienu plaisās ar speciālu šim mērķim paredzētu sastāvu, piem." Epasit einpressmörtel", vai analogu bezrukuma aizpildošu javu. Pirms nākošo darbu uzsākšanas, pagaidīt līdz injecētā java ir sasniegusi nepieciešamo stiprību.
- DESOI spirālenkurus vai analogus ievietot iepriekš izurbtos curumos mūra ķieģeļos uz speciālās DESOI spirālenkuru javas. Nodrošināt >400mm enkurojuma garumu.
- Veiktie remonta pasākumi nodrošina sienas viengabalainību, turpmāku ilgtspējīgu ēkas drošu ekspluatāciju, pie nosacījuma, ja nenotiek turpmākas ēkas pamatu nevienmērīgas sēšanās kādu apstākļu dēļ. Lai prognozētu iespējamu konkrēto plaisu attīstību laikā, rekomendē uz plaisām uzstādīt ģipša markas, un veikt plaisu monitoringu, ar mērķi apzināties plānoto remotdarbu lietderību un ilgtspējību.
- Rekomendēju izmantot Desoi (<http://www.desoi.lv>) enkurošanas sistēmu.

METĀLA SPECIFIKĀCIJA PLAISAS PASTIPRINĀŠANAI .MEZGLS 4

Poz.	Nosaukums	Skaitis	Izmērs BxH, mm	Garums L, mm	Masa, kg			Piezīmes
					Pozīcija	Poz. kopā	Kopā	
1	Savilces stienis B500B,l=3.0m	14	Ø12	42000	2.59	36.26	248.72	
2	14-švellers, S235,L=200mm	14	x 5	2800	15.18	212.46		
3	Ķīmiskā enkurmase HILTI HIT-MM PLUS (vai ekvivalents)	14	-	-	35ml	490ml		
4	Remontjāva	5					100	

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums				Daudzstāvu dzīvojamās mājas nesošo konstrukciju pastiprināšana			
								Indras ielā 3, Daugavpili			
Proj. vadīt.	A. Kuzmins			Lapas nosaukums				GALA SIENAS PASTIPRINĀŠANAS MEZGLS (papildus)			
BK daļas vadīt.	A. Kuzmins										
Izstrādāja	A. Kuzmins			Pasūtījuma numurs				38-P/23			
Arh. Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	 Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R RĒZEKNES NAMS			
				BP	BK	7	B/M				