

Mezgli 9
M 1:10

SIENAS SILTINĀJUMA
RISINĀJUMS.
IZBŪVES PA ASI A

Alumīnija dēļi attīrīti, krāsoti

Metāla margas attīrīt,
apstrādāt ar pretkorozijas
sastāvu, gruntēt, krāsot

Skārda lāsenis,
b=0,5mm; l=125mm

Hidroizolācijas lentā,
platums 150mm

Skārda lāsenis,
b=0,5mm; l=250mm

Demontēt statņa galu un
stiprinājumu

Pretvēja izolācija
Tyvek Pro ar šuvju lentu

Stonerex cementšķiedru loksne, tonis
S5020-R90B, masā tonēts, 8mm

Vēdināms profils
Stonerex cementšķiedru loksne, tonis
S5020-R90B, masā tonēts, 8mm

GreenteQ
ārējā izolācijas lentā

Skārda palodze, PUR,
b=0,5mm

PVC plaodzes profils

GreenteQ
ārējā izolācijas lentā

Siltumizolācijas plāksne Isover KL33 G3
50 mm, $\lambda \leq 0,033$ W/(mK)

Pretvēja izolācija
Tyvek Pro ar šuvju lentu

Impregnēts koka latas 50x50

Siltumizolācija Isover KL35 G3
100 mm, $\lambda \leq 0,035$ W/(mK)

Impregnēts koka dēlis 25x100mm
gaisa šķirkārta

Stonerex cementšķiedru loksne, tonis
S5020-R90B, masā tonēts, 8mm

Vēdināms profils

Stonerex cementšķiedru loksne, tonis
S5020-R90B, masā tonēts, 8mm
Impregnēts koka karkass 25x100mm,
solis 400mm*

Cementšķiedras loksne 8mm,
krāsota

Mitrumizturīga saplākšņa kluči 70x100x100
solis 1000mm

Javas izlīdzinošā kārtā 30-70mm ar stiebrojumu

FinnFOAM FF-PIR ALK
50 mm, $\lambda \leq 0,023$ W/(mK)

Hidroizolācija- MAPEI ROOF (pelēks)

Montāžas putas Soudafoam
(vai ekvivalents)

Gipskartona iekšējā
apdare uz alumīnija
profilu vai
vienkomponenta zema
spiediena poliuretāna
putu līmi, vai līmēt ar
Perflif

GreenteQ (vai ekvivalents)
iekšējās izolācijas lentā

GreenteQ
iekšējās izolācijas lentā

Iekšējā palodze, galus
antiseptizēt, ~40 mm
iestrādāt sienā

Palodze uz
distanceriem stiprināta
ar montāžas putām

FinnFOAM FF-PIR ALK
50 mm, $\lambda \leq 0,023$ W/(mK)

Poliuretāna līme

*ja montāžas augstums nepieļauj, iespējams
pielietot mitrumizturīga finiera dēli 10x100mm

Projekta Nr.:	AR22-01-25
Pasūtītājs:	Biedrība "Brīvības gatve 313" Reģ. Nr. 50008287631
Izpildītājs:	SIA ARTEMI reģ. nr. 40103162283 jur. adr.: "Jaunzemi", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV4013
Objekta nosaukums:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Brīvības gatve 313, Rīga būves kad. Nr. 0100 091 0031 001
BPV/ BPDV/Arhitekts	Iveta Zalmāne
Izstrādāja	
Rasējuma nosaukums:	Mezgli 9 Sienas siltinājuma risinājums. Izbūves pa asi A
Datums:	08-11-2022
Mērogs:	1:10
Stadija:	AP
Sadaļa:	AR
Lapa:	AR-32_2
Lapu sk.:	