

BŪVPROJEKTA RASĒJUMU SARAKSTS

Nr. p. k.	Nosaukums	Lapas Nr.	Piezīmes
1	Vispārīgie rādītāji un skaidrojošais apraksts	UKT_SAT-1	
2	Situācijas plāns ar UK tīkliem, garenprofili, griezumus	UKT_SAT-2	
3	Tranšejas izbūves detaļas	UKT_SAT-3	
4	Ceha 1. stāva plāns - ūdensapgāde	UKT_SAT-4	
5	Ceha 1. stāva plāns - siltumapgāde	UKT_SAT-5	
6	Ārējās ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes specifikācijas	UKT_SAT-6	
7	Ceha ūdensapgādes un siltumapgādes specifikācijas	UKT_SAT-7	
8	Katlu mājas iekšējā kanalizācija	UK-1	

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

- Projekta dokumentācija izstrādāta atbilstoši uzdevumam projektēšanai, tehnologa norādījumiem un saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem, tai skaitā LBN 201-15, LBN 202-18, LBN 221-15, LBN 222-15, LBN 223-15.
- Ēkas ūdensapgāde projektēta no esošā rūpnīcas ūdensvada, kas tiek aizvadīts no esošā ūdensvada līdz katlu mājai tvaika ražošanai un karstā ūdens sagatavošanai.
- Ūdens uzskaites mezgls ir esošais kopīgs visai ražošanas ēkai.
- Šajā projektā iekļauta arī tranzīta siltumapgādes cauruļvadu izbūve cauri ražošanas ēkai lapa
- Ārējais ūdensvads izbūvējams no plastmasas PE caurulēm, karstā ūdens vads no rūpnieciski izolētām PE caurulēm ar kritumu ne mazākākā $i=0,002$ uz ražošanas ēkas pusi un gar esošās ražošanas telpas sienu gar griestiem.
- Siltumapgādes cauruļvadi izbūvējami no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm ar kritumu $I=0,002$ uz ražošanas ēkas pusi.
- Ārējā saimniecisko notekūdeņu kanalizācija no katlu mājas pievienojama esošam kanalizācijas tīklam, pieslēdzoties tam pie objekta teritorijas robežas esošās akas. Kanalizācijas notekūdeņi no ražošanas telpas aizvadāmi pa esošo trasi uz esošajām lokālajām priekšattīrīšanas iekārtām un tad uz pilsētas kanalizāciju.
- Kanalizācijas sistēmas izbūvējamas no atbilstošām PVC plastmasas caurulēm, ūdensvads no PE caurulēm, kondensāta novadīšana no nerūsoša tērauda caurulēm.
- Pirms ārējās trases aizbēršanas veikt attiecīgo sistēmu spiediennoturības pārbaudi ar spiedienu 10 bar vismaz 8 stundas.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

— U1 —	Projektētais ūdensvads
— U —	Esošais ūdensvads
— K1 —	Projektētais kanalizācijas vads
— K —	Esošais kanalizācijas vads

 arhitekts	
Būvkr.nr. 5568-R, K. Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV1004, m.29493050, kk@kkarhitekts.lv	
OBJEKTS:	I grupas ražošanas palīgēkas (katlamājas) jaunbūve ar I grupas inženiertīklu pievadiem
ADRESE:	Upes iela 5, Rūjiena, Rūjienas nov. kad.nr. 9615 001 0401
PASŪTĪTĀJS:	SIA "Rūjienas saldējums"
PASŪTĪJUMA Nr.:	230213RS
Vispārīgie rādītāji un skaidrojošais apraksts	
	stadija
BPV	Kaspars KAUPES 2023 PP
BPDV	Raitis ARĀJS 2023 lapa
	UKT_SAT-1
	mērogs
	b/m
	caurej.nr.
Rasējuma arhīva nr. - 29/06/2023	