



1.stāva plāns - apkure



Piezīmes

1. Gaīsa apkures iegūgti montāžam, vīrs loģiem uz atzīmes 3,50 ar stiprīgājuma krosienu.
2. Stūlmēģeja vadīt un tīkļa - kondensāta vadīt izbūvējami gar sienu vīrs ļoju atēlēt un pīvēnojami esēšiem caurvadīdēm.
3. Stūlmēģeja caurvadīt augstāsās punktās montāžamj autīstīstīe atbilstoši DN15.
4. Pīvēdīt gaīsa apkures iegūgtāiem un kalorīfīa šūnta mēģlam DN20 ar noslēģkārtiem, Skat. AK-2.

Apzīmējumi



Nr.	Telpas nosaukums	m ²
001-1	Ražošanas telpa	180,0
001-2	Palīgtelpa	5,8

PROJEKTĒTO TĒLPU EKSPLIKĀCIJA:

	arhitekts
Book nr.: 556B-R; K. Ulmanis gatve 2, Rīga, LV-1004, m.29493950, lk@khamliants.lv	
OBJEKTS: ADRESĒ: PASŪTĪTAIS PASŪTĪJUMA NR.:	Razošanas ēkas 003 Vienkāršota atjaunošana Upes ielā 5, Rūjiena, Rūjienas novads kad.nr. 9615 001 0401 SIA "Rūjienas sadzīvojamība" 230606RS
Razošanas ēka 1.stāva plāns - siltumapgāde	
BPDV	Raitis ARĻAUS 2023. UKRT_SAT-5 mērogs 1:100 caurej.m.
	stādija BP lapa