


Mh 1:500; Mv 1:100
Kanalizācijas K1 garenprofils



Projektējamās zemes virsmas augstuma atzīmes		3.74	4.60	4.46
Esošās zemes virsmas augstuma atzīmes		3.74	4.60	4.46
Caurules teknes augstuma atzīmes		2.47	2.40/ 2.36	2.34
Kanalizācijas iebūves dziļums, m		1.27	2.20/ 2.24	2.12
Kritums			0.0056	0.0054
Attālums, m		12.43	3.71	
Caurules tips		Drenāžas caur. PP D200 T8 PVC Ø160/145 ar kokosa filtru		
Pamatne		Drenējoši oļi 0,15 - 0,20m Blietēta smiltis 0,15m		
Akas, mezgla numurs		DR 1.1	DR.1.2	K2-1

PIEZĪMES:

- 1 - Šķērsojot esošās inženierkomunikācijas, pirms darbu uzsākšanas, precizēt to iebūvēs dziļumu dabā uz vietas, veicot komunikāciju atšurfēšanu un precīzi noteikt spiediena cauruļvadu virsmu atzīmes, kanalizācijas cauruļvadu tekņu atzīmes, esošo cauruļvadu materiālu, diametrus.
- 2 - Vietās, kur projektējamie vadi šķērso esošās komunikācijas, rakšanas darbus veikt ar rokām
- 3 - Līkumu vietās, cauruļu pagriezienus veidot, lai nepārsniegtu 60 grādu leņķi.
- 4 - Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt grunts inženierģeoloģiju un gruntsūdens līmeni.
- 5 - Izbūvējot DR cauruļvadus, veikt visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu stabilu un ūdenscaurlaidīgu cauruļvada pamatnes izveidi (grunts maiņa, stabilas un "nebrūkošas" pamatnes izveidošanu u.c.pasākumi).
- 6 - Visu cauruļvadu atzīmes un dziļumus precizēt būvniecības procesā uz vietas!

Ģenerālprojektētājs:  Siltie Nami Silti un Energoefektīvi			Reģ. Nr. 40103925867, Būvkom. Reģ. Nr.12954, Viestura prospekts 12 - 44, Rīga, LV-1034 info@siltienami.lv, +371 27787861			Atbildīgais projektētājs: SIA "MEP solutions" Reģ.40103740050 Būvkomersanta Nr. 11251 Rūpnicas iela 4-4, Rīga LV-1015 solutions@mep.lv www.mep.lv 			Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēku konstrukciju pastiprināšana, Aleksandra Grīna bulvāris 7 un 9, Rīga.		
Dat.	29.09.2021.		Būvprojekta ierosinātājs: SIA "Selectum home", Reģ.nr. 40203175903			Stadija	Lapa	Lapas			
	V. Uzvārds	Paraksts				BP	DT-03	3			
B.p.v.	I. Veiss		Rasējums: Drenāžas tīkli. Garenprofils			Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs			
B.p.d.v.	J.Zemītis					26/05/2021-4	26/05/2021-4	1:100 /1:500			
Izstrādāja	J.Zemītis										