

Logu un durvju specifikācija

Marka	Logu / durvju skice Aillas izmērs	Skaitis	U; Ei vērt.	Apraksts
L.1	1170 1460 Kopā 60 logi. S=1.70m² P=5.26m	9 gb.	U _w =1.1 W/(m²K)	Profils: PVC Rehau Synego 80mm, U _f =1.0W/(m²K) Tonis: Balts Stikls: 3 stiklu sel.pakete, U _g =0.5W/(m²K) Furnitūra: ROTO Palodze + : Nav Palodze - : Zn.Fe 0.6mm, RR.23 pl.-precizēt Skices skats no telpas ārpuses.
L.2	2330 1460 Kopā 55 logi. S=3.40m² P=7.58m	7 gb.	U _w =1.1 W/(m²K)	Profils: PVC Rehau Synego 80mm, U _f =1.0W/(m²K) Tonis: Balts Stikls: 3 stiklu sel.pakete, U _g =0.5W/(m²K) Furnitūra: ROTO Palodze + : PVC balta pl.200mm Palodze - : Zn.Fe 0.6mm, RR.23 pl.-precizēt Skices skats no telpas ārpuses.
L.3	Neapkurināma telpa- lodžija. 2800 1500 Kopā 33 logi. S=4.30m² P=8.60m	12 gb.	U _w =1.3 W/(m²K)	Profils: PVC Rehau Brillant-Design 70mm, Tonis: Balts Stikls: 2 stiklu sel.pakete Furnitūra: ROTO Palodze + : PVC balta pl.100mm Palodze - : Zn.Fe 0.6mm, RR.23 pl.-precizēt Skices skats no telpas ārpuses.
L.4	Neapkurināma telpa- lodžija. 2960 1500 Kopā 40 logi. S=4.56m² P=9.00m	10 gb.	U _w =1.3 W/(m²K)	Profils: PVC Rehau Brillant-Design 70mm, Tonis: Balts Stikls: 2 stiklu sel.pakete Furnitūra: ROTO Palodze + : PVC balta pl.100mm Palodze - : Zn.Fe 0.6mm, RR.23 pl.-precizēt Logi savstarpēji savienojami ar savienjošo profilu Skices skats no telpas ārpuses.

Norādījumi:

- Logu vējšanas virzienus, veramo bloku daudzumu un loga rāmja risinājumu saskaņot ar dzīvokļu Tpašnieku. Visu logu un durvju izmēru precizēšanu veikt objektā. Katru maināmo logu un durvju komplektu uzmērīt individuāli.
- Visiem uzrādītajiem etalon-materiāliem var lietot ekvivalentus, kuru kvalitāte nav zemāka par norādīto iesniedzot MA formu.
- Veicot logu motāžu, iestrādāt iekšējo logu lentu. Ārējā logu lēnta tiek paredzēta visiem (gan jauniem, gan esošiem) logiem.
- Loga aillas apdari no iekšpuses veikt ar XPS 30mm putuplastu, līdzināt ar mitrumizturīgu špakteli un krāsot ar mitras berzes izturīgu baltu krāsu (piem Caparol Samtex10). ierīkojot jaunu PVC palodzi.
- Visus dzīvokļu logus aprīkot ar AIR-BOX ECO gaisa pieplūdes vārstu. Ja Tpašnieks atsakās, saņemt rakstisku atteikumu.

Generālprojektētājs:



astegro
technical architecture

SIA "ASTEGRO"
 Reģ.nr. 42403020341
 Būvkomers.reģ.nr. 14076
 Fr.Trasuna iela 55a, Malta, Rēzeknes nov.
 +371 28662690 astegro@inbox.lv

Būvobjekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu ēkai		
Adrese:	Raina iela 47, Rēzekne		
Rasējums:	Logu un durvju specifikācija		PASŪTĪJUMA NR. BP.1.2024.
			MĒROGS: 1:50
Pasūtītājs:	SIA "Rēzeknes namsaimnieks"	BP.vadītājs	DATUMS: 04. 2024.
	Reģ.Nr. LV40003215461	AR. d. vadītājs	STADIJA: Iecere
	Fails: AR_Raina 47, Rezekne.dwg	Teh. izstrādātājs	LAPA: AR.6.1.
			Modris Skudra, T.28662690