





Logu un durvju specifikācija

Marka	Logu / durvju skice Ailas izmērs	Skaits	U _f ; EI vērt.	Apraksts
L.5	 Kopā 4 logi. S=1.43m² P=6.66m	4 gb.	U _w =1.1 W/(m ² K)	Profils: PVC Rehau Synego 80mm, U _f =1.0W/(m ² K) Tonis: Balts Stikls: 3 stiklu sēlpakete, U _g =0.5W/(m ² K) Furnitūra: ROTO Palodze + : PVC balta pl.200mm Palodze - : Zn.Fe 0.6mm, RR.23 pl.-precizēt
L.6	 Kopā 15 logi. S=2.61m² P=6.50m	1 gb.	U _w =1.1 W/(m ² K)	Profils: PVC Rehau Synego 80mm, U _f =1.0W/(m ² K) Tonis: Balts Stikls: 3 stiklu sēlpakete, U _g =0.5W/(m ² K) Furnitūra: ROTO Palodze + : PVC balta pl.200mm Palodze - : Zn.Fe 0.6mm, RR.23 pl.-precizēt Skices skats no telpas ārpus.
AD.1	 Neapkurināma telpa- inventāra telpa S=2.21m² P=6.30m	4 gb.	U _g =1.8 W/(m ² K)	Profils: Zn.Fe. siltināts ar Mw vai EPS/PIR Tonis: RAL.7043 3 eņģes, rokturis, slēdzene ar atslēgas cilindru. Skices skats no telpas ārpus.

Air-Box ECO ventilācijas vārsts



230 gb.

Norādījumi:

- Logu vēršanas virzienus, veramo bloku daudzumu un loga rāmja risinājumu saskaņot ar dzīvokļu Tpašnieku. Visu logu un durvju izmēru precizēšanu veikt objektā. Katru maināmo logu un durvju komplektu uzmērīt individuāli.
- Vsiem uzrādītajiem etalon-materiāliem var lietot ekvivalentus, kuru kvalitāte nav zemāka par norādīto iesniedzot MA formu.
- Veicot logu motāžu, iestrādāt iekšējo logu lentu. Ārējā logu lentā tiek paredzēta visiem (gan jauniem, gan esošiem) logiem.
- Loga ailas apdari no iekšpuses veikt ar XPS 30mm putuplastu, līdzināt ar mitrumizturīgu špakteli un krāsot ar mitras berzes izturīgu baltu krāsu (piem Caparol Samtex10). ierīkojot jaunu PVC palodzi.
- Vsius dzīvokļu logus aprīkot ar AIR-BOX ECO gaisa pieplūdes vārstu. Ja Tpašnieks atsakās, saņemt rakstisku atteikumu.

Generālprojektētājs:



astegro
technical architecture

SIA "ASTEGRO"
Reģ.nr. 42403020341
Būvkomers.reģ.nr. 14076
Fr.Trasuna iela 55a, Malta, Rēzeknes nov.
+371 28662690 astegro@inbox.lv

Būvobjekts:

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu ēkai

Adrese:

Raina iela 47, Rēzekne

Rasējums:

Logu un durvju specifikācija

PASŪTĪJUMA NR.

BP.1.2024.

MĒROGS:

1:50

Pasūtītājs:

SIA "Rēzeknes namsaimnieks"
Reģ.Nr. LV40003215461

BP.vadītājs

Iveta Stankeviča, sert. 1-00599

DATUMS:

04. 2024.

AR. d. vadītājs

Iveta Stankeviča, sert. 1-00599

STADIJA:

Iecere

Teh. izstrādātājs

Modris Skudra, T.28662690

LAPA:

AR.6.2.