

Logu montāža un siltināšana
M 1:10

Griezums G-G
M 1:10

Armēšanas java Sakret BAK ar iestrādātu sārmmnoturīgu stiklšķiedras sietu (Valmieras stiklšķiedra 160g/m²) Slāņa biezums > 5mm
Tonēts gatavais dekoratīvais apmetums Sakret SIP/B
Siltumizolācija 100-150mm PAROC Linio 10 stiprināta ar dībeļiem un līmēta ar līmjavu Sakret BK
Stūra profils ar armējošo sietu Sakret ALB-EC-100

Ārējā logu lenta ISO-CONNECT Outside FD

Logu ailes siltumizolācija 30mm PAROC Linio 15

Logu pielaiduma profils ar sietu Sakret ALB-EW-06-24

Ārējā logu lenta ISO-CONNECT Outside FD

Zem palodzes siltumizolācija PAROC Linio 15

Skārda ārējā palodze

Palodzes montāžas profils ar sietu Sakret ALB-EW-US(01)-20

Armēšanas java Sakret BAK ar iestrādātu sārmmnoturīgu stiklšķiedras sietu (Valmieras stiklšķiedra 160g/m²) Slāņa biezums > 5mm

Tonēts gatavais dekoratīvais apmetums Sakret SIP/B

Siltumizolācija 100-150mm PAROC Linio 10 stiprināta ar dībeļiem un līmēta ar līmjavu Sakret BK

Iekšējā apdare - špaktelēts un krāsots ģipša apmetums

Iekšējā logu lenta ISO-CONNECT Inside FD
Akmens vates vai elastīgu montāžas putu blīvējums

Iekšējā logu lenta ISO-CONNECT Inside FD

PVC iekšējā palodze

Akmens vates vai elastīgu montāžas putu blīvējums

Siltumizolācija 100-150mm PAROC Linio 10 stiprināta ar dībeļiem un līmēta ar līmjavu Sakret BK

Iekšējā apdare - špaktelēts un krāsots ģipša apmetums

Stūra profils ar armējošo sietu Sakret ALB-EC-100

Iekšējā apdare - špaktelēts un krāsots ģipša apmetums

Iekšējā logu lenta ISO-CONNECT Inside FD
Akmens vates vai elastīgu montāžas putu blīvējums

Logu pielaiduma profils ar sietu Sakret ALB-EW-06-24

Ārējā logu lenta ISO-CONNECT Outside FD
Logu ailes siltumizolācija 30mm PAROC Linio 15

Armēšanas java Sakret BAK ar iestrādātu sārmmnoturīgu stiklšķiedras sietu (Valmieras stiklšķiedra 160g/m²) Slāņa biezums > 5mm

Tonēts gatavais dekoratīvais apmetums Sakret SIP/B

Piezīmes:

- Lodžijās logu montāžu un siltināšanas augšdaļu skatīt mezglā 4, bet ieejas mezglā durvju un logu augšdaļas un apakšdaļas montāžas mezglus skatīt 10 un 11 mezglus.
- Ēkas fasādes apdarei jāatbilst ETAG 004 sertifikācijas dokumentu prasībām.
- Pēc būvnieka ieskatiem, iespējams mainīt norādītos materiālus un to ražotājus pret analogu, iepriekš to saskaņojot ar būvprojekta autoru un pasūtītāju.
- Pirms komplekso siltumizolāciju sistēmu izbūves, obligāti jāveic virsmu sagatavošana (pēc nepieciešamības mehāniski atdalīt netīrumus vai elementus, izlīdzināt virsmas ģeometriju, virsmu mazgāt ar tīru ūdeni, izmantojot augstspiediena mazgātāju). Sienas adhēzijas nestspējai jābūt ne mazākai par 80 kN/m².

Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana
"Krasti", Novadnieku pagasts, Saldus nov.

Pasūtītājs:

Dzīvokļu īpašnieku biedrība Krasti
reģ.Nr. 40008292113

Projektētājs:

IK "Būves un Projekti"
reģ. Nr. 48502013536

Būvspeciālists

ser.Nr. 3-00794

Izstrādāja

ser.Nr. 3-00794

I. Neilands

I. Neilands

Logu montāža un
siltināšana

Stadija

VA

Mērogs

Arh. Nr.

Lapa

BK-20

Lapas

20

1:5

2020-11