

LOGU SPECIFIKĀCIJA 2

MARKĒ- JUMS PLĀNĀ	SKICE IZMĒRI, MM	AILAS IZMĒRI		VĒRTŅU SKAITS	SKAITS, GAB.	Materiāls, apdare
		↔	↕			
L-2		1400	1510	1	4	1. PVC profila logs ar stikla paketēm $U_{rm} \leq 0.9W/m^2K$. 2. 1 atgāžama un atverama vērtne 3. Konstrukcijas tehniskie parametri: • Vēja slodzes izturība - ne zemāka kā B3; • Gaisa caurlaidības klase - 4 (EN1220); • Minimālā ūdens necaurlaidības klase - 9A; • Vismaz 6 kameru PVC profils; • 2 kameru (3 stiklu) pakete, 48 mm, argona pildījums, termiskā starpliķa, $U \leq 0.6W/m^2K$; • Stikla paketes stikli: - visi stikli caurspīdīgi, 4 mm; - malējais iekšējais stikls - ar selektīvo pārklājumu. 4. Krāsa ārpusē un iekšpusē - balta. 5. Aprīkots ar gaisa pieplūdes iekārtu (piem. AERECO).
L-3		2200	1510	1	22	
BL-1		2100	2100	1	21	

PIEZĪMES: 1. Logu un durvju furnitūru saskaņot ar būvprojekta autoru un būvniecības ierosinātāju. 2. Ražotājam pirms logu izgatavošanas izstrādāt to tehnisko rasējumu, kuru saskaņot ar būvniecības ierosinātāju un būvprojekta arhitektu. 3. Pēc logu montāžas veikt aillas apdari pa iekšējo un ārējo perimetru ar visā lentes laukumā līpošu vēja un tvaika izolācijas līmlenti. 3. Pirms lentas līmēšanas pārliecināties, ka mūra virsma ir gluda un tīra. vajadzības gadījumā apmest, špahtelēt un gruntēt.	SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS BUVPROJ.DAĻAS.VAD. A.MELDERIS 03.2025 IZSTRĀDĀJA I.RATNIECE 03.2025 Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils Pasūtījuma Nr. 03/2025 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana Logu specifikācija 2 ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR. RASĒJUMA MARKA STADIJA MĒROGS LAPA LAPAS Nr. 03/2025 AR BP 1:50 31 35
--	---