

SILTUMA SLODŽU TABULA

Ēkas nosaukums	Gaisa temperat. t °C	Siltuma patēriņš kW		
		Apkurei (tai skaitā gaisa infiltr.)	Karstā ūdens apgādei	Kopējais
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ ĒKA				
SMILŠU IELĀ 103, DAUGAVPILĪ. SM-1	-23,3°C	78,1	200,0 (esošais siltummainis)	278,1
SMILŠU IELĀ 103, DAUGAVPILĪ. SM-2	-23,3°C	78,0	200,0 (esošais siltummainis)	278,0

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

- S1

- projekt. siltumapgādes turpgaitas cauruļvads.
- S2

- projekt. siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads.
- radiatora balansēšanas ventilis
- vienvirziena vārsts
- lodveida ventilis
- balansēšanas vārsts
- i=0.002 >

- cauruļvada kritums 2mm/m
- 22 500-800
1224W

- projekt. radiators
- 4 4

- projekt. pieplūdes ierīces logos
- projekt. siltumizolācija b=40mm

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Šī būvprojekta apkures un ventilācijas daļu risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas
vadītājs V.Maizītis

sert. Nr. 3-01137

(datums)

(paraksts)

VISAS NORĀDES UZ MATERIĀLU VAI IEKĀRTU IZGATAVOTĀJFIRMU NAV OBLIGĀTAS.
JEBKURA CITA IZGATAVOTĀJA IEKĀRTA VAI MATERIĀLS VAR TIKT PIELIETOTS
ATBILSTOŠI PROJEKTĀ PAREDZĒTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU
TEHNISKAJAM RAKSTUROJUMAM.
VISUS VEIDGABALUS, KAS NEPIECIEŠAMI INŽENIERTĪKLU SISTĒMU MONTĀŽAI
PRECIZĒ BŪVUZŅĒMĒJĒS ATKARĪBĀ NO REĀLIEM MONTĀŽAS NOSACĪJUMIEM.

AVK MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS.

Marka, Nr.	Nosaukums	Piezīmes
1	2	3
AVK-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
AVK-2	APKURE. PAGRABSTĀVA PLĀNS-SHĒMA	
AVK-3	APKURE. 1.STĀVA PLĀNS-SHĒMA	
AVK-4	APKURE. 2.STĀVA PLĀNS-SHĒMA	
AVK-5	APKURE. 3.STĀVA PLĀNS-SHĒMA	
AVK-6	APKURE. 4.STĀVA PLĀNS-SHĒMA	
AVK-7	APKURE. 5.STĀVA PLĀNS-SHĒMA	
AVK-8	APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.1.1 - St.1.5	
AVK-9	APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.1.6 - St.1.10	
AVK-10	APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.1.11 - St.1.17	
AVK-11	APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.1.18 - St.1.22	
AVK-12	APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.2.1 - St.2.5	
AVK-13	APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.2.6 - St.2.9	
AVK-14	APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.2.10 - St.2.16	
AVK-15	APKURE. STĀVVADU SHĒMA St.2.17 - St.2.22	
AVK-16	APKURE. SILTUMMEZGLA PRINCIPIĀLĀ SHĒMA	
AVK-17	APKURE. SILTUMA UZSKAITES PRINCIPIĀLĀ SHĒMA	
AVK-18	VENTILĀCIJA. 1.STĀVA PLĀNS-SHĒMA	
AVK-19	VENTILĀCIJA. 2-5.STĀVU PLĀNS-SHĒMA	

VISPĀRĒJAS NORĀDES

- Projekta AVK daļa izstrādāta saskaņā ar izejas materiāliem projektēšanai,
tehniskajiem noteikumiem un atbilst pastāvošajiem normatīviem:
LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas".
LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija."
LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".
LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"
- Visas iekārtas montēt atbilstoši ražotāju prasībām.
- Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros.

SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com				Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils				Pasūtījuma Nr.	
								03/2025	
				Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana					
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI					
BUVPR.AVK DAĻAS.VAD.	V.MAIŽĪTIS		03.2025						
IZSTRĀDĀJA	V.MAIŽĪTIS		03.2025	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
				03/2025	AVK	BP		1	AVK-1