

M 1:200



CA d28x1,5
 ventilis Dn15
 ASV-BD Dn25
 ASV-M Dn25
 ventilis Dn25
 Dn 25



- - projekt. siltumapgādes turpgaitas cauruļvads.
- - projekt. siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads.
- - projekt. siltumizolācija b=40, 30mm.

Cauruļvadu stiprināšanai pielietot rūpnieciski izgatavotus stiprinājumus ar gumijas starplikām.

Pagrābstāvā horizontālo cauruļvadu sadalei pielietotas melnās tērauda un karbona presējamās caurules.

Veikt cauruļvadu gruntēšanu pirms monntāžas un atkārtoti grūnttēt samonētas caurules, to fasondalas un savienojuma vietas.

 SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com				Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. _____					
						03/2025					
				Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana							
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS		DATUMS	
BUVPR.AVK DAĻAS.VAD.				V.MAIZĪTIS						03.2025	
IZSTRĀDĀJA				V.MAIZĪTIS				03.2025		ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	
										RASĒJUMA MARKA	
										STADIJA	
										MĒROGS	
										LAPA	
										LAPAS NR.	
				03/2025		AVK		BP		1:200	
								2		AVK-	