



ĒKU TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI		
Nr. p.k.	RĀDĪTĀJS	DZĪVOJAMĀ MĀJA
1.	ĒKAS KLASIFIKĀCIJA PĒC CC KLASIFIKATORA	11220103
2.	ĒKAS LIETOŠANAS VEIDS (PĒC LBN 201-15)	I
3.	ĒKAS GRUPA ATBILSTOŠI BŪVNICI. PROCESAM	II
4.	ĒKAS UGUNSNOTURĪBAS PAKĀPE	U2a
5.	ĒKAS STĀVU SKAITS	5
6.	ĒKAS PAZEMES STĀVU SKAITS	1
7.	ĒKAS APBŪVES LAUKUMS	1273,0 M ²
8.	ĒKAS BŪVTILPUMS	20618,0 M ³
9.	ĒKAS KOPĒJĀ LAUKUMS	5487,2 M ²

ESOŠO INŽENIERTĪKLU APZĪMĒJUMI :	
	0.4 KV ZEMPSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
	ŪDENSVADS (PAZEMES)
	6-20 KV VIRSSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
	ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJA
	PAZEMES SILTUMTRASE
	APGAISMES KABELIS
	LIETUS KANALIZĀCIJAS PAŠTECES VADS
	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURUĻVADS

- ## NORĀDĪJUMI

1. Projektā paredzēta III kategorijas ziņsaņsaizsardzība pēc LVS EN 62305 prasībām: montējot pa jumtu saņemamo vadu Fe/Zn Ø8mm, kur pievienot pie zemējuma elektrodiem.
2. Zemējuma elektrodium izmanto Fe/Zn Ø16mm L=3x1.5m.
Attālums no mājas sienas 0.6m.
3. Pie ziņsaņsaizsardzības sistēmas jāpievieno visas jumta metālkonstrukcijas, antenas, ventilācijas izvādus.
4. Visus darbus veikt atbilstoši LR standartiem un attiecīgiem normatīviem dokumentiem.

 SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils				Pasūtījuma Nr. 03/2025	
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smišļu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana					
	ĢENĒRĀLPĻĀNS AR ZIBENSĀISZARDZĪBU					
AMATA NOSAUKUMS	UZŅĒMĀRĀDŠ	PARAKSTS	DATUMS			
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.	V.ĀSTA		03.2025			
IZSTRĀDĀJA	V.ĀSTA		03.2025	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RĀSĒJUMA MARKA	STADIJA
				03/2025	ELT	BP
						MĒROGS
						1:250
						LAPA
						1
						LAPAS Nr.