

[illegible]

NORĀDĪJUMI

1. Projektā paredzēta III kategorijas zibensaizdzība pēc LVS EN 62305 prasībām:
montējot pa jumtu sazemējošo vadu Fe/Zn Ø8mm, kuru pievienot pie zemējuma elektrodiem.
2. Zemejuma elektrodiem izmantot Fe/Zn Ø16mm L=3x1.5m.
3. Pie zibensaizdzības sistēmas jāpievieno visas jumta metālkonstrukcijas, antenas, ventilācijas izvādas.
4. Visus darbus veikt atbilstoši LR standartiem un attiecīgiem normatīviem dokumentiem.

 SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com	Pasūtītājs: SIA "DMP", Reģ.Nr.41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils			Pasūtījuma Nr. 03/2025					
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana								
	Zibenssaizsardzība. Jumta plāns. Fragments B								
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REGISTRĀCIJAS NR.	RASEJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS N.
BUVPROJ.DAĻAS.VAD.	V.ASTA		03.2025						
IZSTRĀDĀJA	V.ASTA		03.2025						
				03/2025		BP	1:100		