

Fasāde asīs 1-7

M 1:200



Fasāde asīs 7-1

M 1:200



APZĪMĒJUMS	TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
	Cinkots apaldzelzs Fe/ZnØ8mm (zibens uztvērējs)
	Krustojuma savienojums
	Vertikālais zemētais, elektrods Fe/ZnØ16mm, L=3x1.5m
	Zibens novērējs Fe/Zn Ø8mm, pieslēdzamais pie zemējuma kontūra

NORĀDĪJUMI

- Projektā paredzēta III kategorijas zibenssardzība pēc LVS EN 62305 prasībām: montējot pa jumtu sazēmējošo vadu Fe/Zn Ø8mm, kuru pievienot pie zemējuma elektrodiem.
- Zemējuma elektrodiem izmantot Fe/Zn Ø16mm L=3x1.5m.
- Pie zibenssardzības sistēmas jāpievieno visas jūmta metālkonstrukcijas, antenas, ventilācijas izvākus.
- Visus darbus veikt atbilstoši LR standartiem un attiecīgiem normatīviem dokumentiem.

SIA "Taikin Build"
Reģ.Nr.40103363223
Būvkomersanta reģ.Nr.16292
Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils
e-pasts: taikin.build@gmail.com

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BUVPROJ.DAĻAS.VAD.	V.ASTA		03.2025
IZSTRĀDĀJA	V.ASTA		03.2025

Pasūtītājs:	SIA "DMP", Reģ.Nr.41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils	Pasūtītāja Nr.	03/2025
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiļšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana			
Zibenssardzība.Fasades.			
ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RĀSĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS
03/2025		BP	1:200
LAPA	LAPAS Nr.		