










LOGU SPECIFIKĀCIJA

TIPS	SHĒMA	AILU IZMĒRI, (mm)	JAUNI, (gab.)	ESOŠI, (gab.)	PIEZĪMES
L-1		2150 x 1450(h)	64	-	Logs Materiāls: PVC rāmis Siltumcaurlaidības koeficients: $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Tonis: RAL 9010 / NCS: 0502-Y07R Piezīmes: Logi ar 2 stiklu paketi
L-2		1500 x 1450(h)	80	-	Logs Materiāls: PVC rāmis Siltumcaurlaidības koeficients: $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Tonis: RAL 9010 / NCS: 0502-Y07R Piezīmes: Logi ar 2 stiklu paketi
L-3		1520 x 1730(h)	4	-	Logs Materiāls: PVC rāmis Siltumcaurlaidības koeficients: $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Tonis: RAL 9010 / NCS: 0502-Y07R Piezīmes: Logs ar 2 stiklu paketi.
L-4		1520 x 2600(h)	8	-	Logs Materiāls: PVC rāmis Siltumcaurlaidības koeficients: $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Tonis: RAL 9010 / NCS: 0502-Y07R Piezīmes: Logs ar 2 stiklu paketi.
L-5		1520 x 3760(h)	4	-	Logs Materiāls: PVC rāmis Siltumcaurlaidības koeficients: $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Tonis: RAL 9010 / NCS: 0502-Y07R Piezīmes: Logs ar 2 stiklu paketi.
L-6		2150 x 2200(h)	36	-	Logs Materiāls: PVC rāmis Siltumcaurlaidības koeficients: $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Tonis: RAL 9010 / NCS: 0502-Y07R Piezīmes: Logs ar 2 stiklu paketi.
R-1		940 x 530(h)	8	4	Logs Materiāls: PVC rāmis Tonis: RAL 9010

Piezīmes:

- Vispārīgos rādītājus skatīt lapā AR-1.
- Par nosacīto atzīmi $\pm 0,000$ pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas.
- Izmēri doti milimetros, ja nav norādītas citas mērvienības.

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

TIPS	SHĒMA	AILU IZMĒRI, (mm)	JAUNAS, (gab.)	ESOŠAS, (gab.)	PIEZĪMES
ĀD-1		1025 x 2100(h)	-	4	Ārdurvis Vērtne: Labā Materiāls: Metāls Siltumcaurlaidības koeficients: $U \leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ Tonis: RAL 9010 / NCS: 0502-Y07R Piezīmes: Slēdzamas durvis ar pašizvēršanās mehānismu un stiklu.
D-1		950 x 2100(h)	-	4	Ārdurvis Vērtne: Kreisā Materiāls: Metāls Siltumcaurlaidības koeficients: $U \leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ Tonis: RAL 9010 / NCS: 0502-Y07R Piezīmes: Slēdzamas durvis ar pašizvēršanās mehānismu un stiklu.

LŪKU UN VENTILĀCIJAS KANĀLU SPECIFIKĀCIJA

TIPS	SHĒMA	AILU IZMĒRI, (mm)	JAUNI, (gab.)	ESOŠI, (gab.)	PIEZĪMES
JL-1		850 x 850	1	-	Jumta lūka Piezīmes: Izmērus precizēt būvniecības laikā Ugunsdrošā EI 30
VS-1		Ø160	40	-	Ventilācijas sistēma Piezīmes: Systemair svaigā gaisa vārsts VTK 160. Pašregulējošā ventilācijas sistēma ar termostatu.

Prasības logu izgatavotājiem:

- Vēja slodzes noturība EN 14351-1 C5/B5, gaisa caurlaidības EN 14351-1 Klase 3, izturība pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A
- Loga siltumcaurlaidības koeficienta mērvienība $U_w \leq 1.1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.
- PVC profila siltumcaurlaidības koeficienta vērtība $U_f \leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Stikla pakete min. 24mm ar trim selektīvajiem stikliem $U_g \leq 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Thermix tipa spelsēri W/mK zem 0.04
- Profila armējuma metāls ne mazāk kā 1.5mm biezs.
- Lai neierobežotu stikloto laukumu logam, vērtnes profila augstums nedrīkst pārsniegt 77mm.
- Rāmja vērtņēm un loga rāmim gropēs uz ārpusi jābūt ūdens novadīšanas ceļiem, ko veido šķērsa grope, kas būtu viegli tīrāma un, kas nodrošina kontrolējamu notekūdens atpakaļgaitu. Dībeļu montāžas zonās, gropes pamatnei jābūt taisnai.
- Jābūt PVC profilu sistēmu ražotāja deklarācijai un akreditētas pārbaudes laboratorijas apstiprinošam dokumentam, ka PVC materiāli netiek stabilizēti ar svina savienojumiem.
- Loga furnitūrai jābūt regulējamai, atgāžamai, veramai, nodrošinātai pret uzlaušanu, nodrošināt pret nepareizu saslēgumu.
- Jauniem logu blokiem jābūt aprīkoti ar RegelAIR (vai ekvivalentu) gaisa pieplūdes vārstu, kur svaiga gaisa pieplūde telpā notiek caur diviem nelieliem ventilācijas atvērumiem starp loga rāmi un vērtni. Šo atvērumu ventilācijas vārsti aprīkoti pretsvārim, kuri regulē gaisa apmaiņas atkarībā no vēja spiediena.
- Visos blīvējuma līmeņos blīvēm jābūt maināmām, izgatavotām no mākslīga kaučuka, kas ir noturīgs visos laika apstākļos, un kam piemīt augsta spēja atgūt formu. Visas blīvējuma malas ir sakausesātas.
- Stikla blīvējumam no iekšpuses jābūt iestrādātām stikla līstēm.
- Iekšējām palodzēm jābūt laminētām, baltā krāsā, matētām, 50mm platākām par loga ailes platumu un ne mazāk kā 30mm biežām. Iekšējās palodzes slīpums uz iekšpusi $\leq 2^\circ$.
- Pirms logu pasūtīšanas veikt ailu izmēru pārmērīšanu, loga palodžu nepieciešamo izmēru precizēšanu.
- Skaņas izolācijas klase /Rw (pie iebūves) 2/30dB iebūvētā stāvoklī.
- Veikt ailu blīvēšanu, siltināšanu, tvaika un vēja barjeras ierīkošanu, palodžu montāžu, ailu apšūšanu ar rīgpisi, apmešanu, špaktelēšanu, krāsošanu un citus ar tehnoloģiju saistītos darbus.
- Ja PVC logi nav ražoti Latvijā, tad var pieprasīt apliecinājumu no LLDRA, ka piegādātie logi atpilst LR normatīvajām prasībām.
- Iesniegt logu ražošanas procesa kontroles sertifikātu vai logu ražošanas procesa kontroles apraksta kopiju, ko pieprasa standarts LVS EN 14351.
- Logu bloku nomaiņu veikt atbilstoši ražotāja instrukcijai.
- Pēc montāžas darbu pabeigšanas sāktot darba zonu.

- Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma veikšanas, pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
- Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu izbūvēt Paroc Linio 15 - 30mm biezu izolācijas kārtu.
- Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
- Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
- Logu un durvju vēršanās virzienus precizēt būvniecības laikā pirms pasūtījuma veikšanas.
- Visām maināmām durvīm un bēniņu lūkai ir jābūt slēdzamām ar vienu atslēgu.
- Kopā uzstādāmas 20 gab. RegelAir (vai ekvivalenti) dabīgā gaisa pieplūdes iekārtas.

Projektētājs:  KOMERC VEIKSMES SIA "Komerceveiksmes" REG.NR. 40003225811 Lielvārdes iela 42-2, Rīga, LV-1006			Ierosinātājs: "Gulbenes Energo Serviss", vienotais reģistrācijas Nr. 54603000121, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401				
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana, Skolas iela 5k-7, Gulbene			Rasējums Logu, durvju un ventilācijas kanālu specifikācija			Mērogs 1:200	Rasējuma Nr. AR-13
Būvprojekta daļas vadītājs	Izstrādātājs		Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums
I.Bite	K.Bušs		Nr.GES/1.32/LĪG/24/23	plans.dwg	PR	AR	25.11.2024